



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

MD 2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,

E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. PV-IPM-2026-00669 din 28/04/2026

Inițial

Numele complet și funcția persoanelor care au efectuat controlul: Niculeac Olga (Inspector superior), Mahu Vitalie (Șef direcție (inspecție)), Pîrgari Serghei (Inspector principal).

Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2026-00496 din 24/04/2026.

Tipul controlului și temeiul efectuării lui :

Inopinat

Temei al controlului: Nota informativa nr. 63 din fata de 22.04.2026

(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și nota informativă, cu indicarea datei la care a fost întocmită și nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de

Domeniu de activitate supus controlului: protecția resurselor piscicole și acvatice.

- Lista de verificare aplicată: nr. 3.1.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele și obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului controlului:

Constatări și rezultatele controlului

activitate furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau canalizare, conform Deciziei Consiliului orașenesc Glodeni nr. 2/4 din 31.03.2026 sa transmis în gestiune economică cu titlu gratuit Stația de epurare a apelor uzate tip AT 1600, capacitate de prelucrare 240m³/24 ore și este exploatată de întreprindere din anul 2024, luna noiembrie. Stația dată este amplasată în extravilanul or. Glodeni, str. Suveranității 93/B, teren cu S - 0,99 ha, nr. cadastral 4801104.340, la distanța de 80 m de cursul r. Glodeanca. La stația de epurare sunt conectați în total - 2159 de consumatori din care persoane fizice (apartamente, gospodării individuale - 2070, agenți economici - 87. Lungimea rețelelor de canalizare constituie - 20.6 km. Volumul apelor epurate anual constituie 93 mii m³, zilnic (24 ore) constituie 240-300 m³, în anumite zile și peste capacitatea stației care

1 din 4

V. Mahu
O. Niculeac
Pîrgari S.
Mahu S.

constituie 240 m3/oră. Reieșind din fapt și în urma sesizărilor cetățenii din zona stației privind mirosul neplăcut sa efectuat solicitarea IPM Glodeni nr. 180 din 30.01.2026 cu privire la delegarea specialiștilor din cadrul Laboratorului de Referință de Mediu pentru prelevarea probelor de apă de la stație de epurare și cursul r. Glodeanca.

Astfel, conform Raportului de încercare nr. 59, eliberat de Agenție la 08.04.2026 au fost prelevate 4 probe (intrare apelor reziduale în stație, eșire, amonte și aval de stație pe r. Glodeanca). Ca rezultat sa constatat depășire valorilor-limită admisibile pentru MS, CBO5, NH4, detergenți conform HG 950/2013 (anexa nr. 2).

Alte probe prelevate nu au fost prezentate. În rezultat a fost calculat prejudiciul cauzat resurselor acvatice conform pct. 15, 18(a) "Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislației apelor, aprobată prin Ordinul MECDT 163/2003, care constituie - 29006,45 lei. Întreprinderea dispune de AMFSA-nr. IGS-646 din 06.07.2018 valabilă pînă la 06.07.2030 pentru captarea apei din sondele arteziene nr. 286, nr. 3748 aflate în gestiune cu V-73,5 mii m3/an și 150 mii m3/an din r. Prut prin intermediul SRL "Magt West" cu deversarea apelor uzate - 132,7 mii m3/an la stația de epurare a apelor uzate a SRL "Magt West" conform contractului care a fost revizuit după punerea în funcțiune a stației de epurare proprie în noiembrie 2024.

RECOMANDĂRI:

1. Monitorizarea componentei apelor uzate evacuate - conform prevederilor Regulamentului privind cerințelor de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare, corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale aprobat (permanent);

2. Prelevarea probelor de laborator și întreprinderea măsurilor de remediere și îmbunătățire a calității apei epurate de la stația de epurare în receptorul natural r. Glodeanca conform art. 37, art. 39 HG 950/2013(lunar);

3. Modificarea AMFSA pentru deversarea apelor de la stația de epurare, aflată în gestiune în receptorul natural conform prevederilor art. 23 (e), 30 (a) din Legea apelor 272/2011 în termen de 90 de zile (pînă la 30.07.2026).

Referința expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă controlului: Pct. 25, pct. 26, pct. 51 din H.G. nr. 950/2013

Pct. 33, pct.34, pct.35, pct. 36 din H.G. nr. 950/2013

Art. 45 lit. b) din Legea nr. 1515/1993

Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite în cadrul controlului: .

Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a numărului de zile): .

Explicațiile în scris ale persoanei supuse controlului și/sau ale angajaților acesteia: .

Prescripția:

Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz: .

V. Dealu
O. Sirelea

Stănuțu An. -

Prevederile normative în al căror teamei au fost emise recomandările: Pct. 25, pct. 26, pct. 51 din H.G. nr. 950/2013

Pct. 33, pct.34, pct.35, pct. 36 din H.G. nr. 950/2013

Art. 45 lit. b) din Legea nr. 1515/1993

Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 30/07/2026 .

Măsuri restrictive aplicate, după caz: .

Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea sancțiunii prevăzute de lege, după caz: .

Semnaturile insectorilor:

Niculeac Olga(Inspector superior)

(nume,prenume)



(semnatura)

Mahu Vitalie(Şef direcție (inspecție))


(nume,prenume)



(semnatura)

Pîrgari Serghei(Inspector principal)

(nume,prenume)



(semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:



(semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției

Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.

A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.

Data:

Semnaturile insectorilor:

Niculeac Olga(Inspector superior)

(nume,prenume)

(semnatura)

Mahu Vitalie(Şef direcție (inspecție))

(nume,prenume)

(semnatura)